Veröffentlichung der Bieterfragen und -antworten

Rathhaus Möckmühl **Hauptstraße 23** **74219 Möckmühl**	Letzte Bieterfrage:	**Di, 20.10.2026**	**Ausschreibungsprojekt: LF20 Möckmühl**
	Letzte Antwortauf Bieterfragen:	**Do, 22.10.2026**	Offenes Verfahren nach VgV
	Submission:	**Do, 29.10.2026**	

Nr.	Los	Frage Datum	Frage des Bieters	Antwort Datum	Antwort der Vergabestelle
1	2	01.10.2026	Bei der Position C.31 fordern Sie einen Saugkorb Amphibio. Wird der Schwimmsauger S50, Storz A110, GEPLO als gleichwertig gesehen und auch gewertet?	05.10.2026	Das genannte Produkt wird als gleichwertig akzeptiert.
2	2	01.10.2026	Bei den Positionen C. 80 + C. 81 fordern Sie Leitungsroller von Dönges. Werden Leitungsroller der Firma Gifas als gleichwertig gesehen und auch gewertet?	05.10.2026	Das genannte Produkt wird als gleichwertig akzeptiert.
3	2	01.10.2026	Bei der Position C.104 fordern Sie einen gfd Sperrwerkzeugkasten. Wird der Sperrwerkzeugsatz Original Glocke, Dönges als gleichwertig gesehen und auch gewertet?	05.10.2026	Das genannte Produkt wird als gleichwertig akzeptiert.
4	2	16.10.2026	Im Los 2 Pos. C.47 fordern Sie u.a. Mehrzweckleinenbeutel grün. Dürfen hier stattdessen auch Leinenbeutel in der Farbe braun angeboten werden?	18.10.2026	Ja, das wird als gleichwertig akzeptiert.
5	2	16.10.2026	Im Los 2 Pos. C.62 fordern Sie ein Sprungpolster vom Typ Lorsberger. Darf hier stattdessen auch ein Sprungpolster SP16 der Fa. Vetter angeboten werden?	18.10.2026	Ja. Der Hersteller wird als gleichwertig akzeptiert.
6	2	16.10.2026	Im Los 2 Pos. C.124 fordern Sie D-Druckschläuche in Leistungsstufe 2. D-Druckschläuche sind jedoch nur in L1 lieferbar. Dürfen die D-Schläuche hier stattdessen in L1 angeboten werden?	18.10.2026	Die DIN 14811 sieht für D-Druckschläuche grundsätzlich keine Leistungsstufe vor, weshalb im Ausschreibungstext "vgl. L2" steht, was bedeuten soll, dass eine Qualität angeboten wird, die ähnlich der Leistungsstufe 2 ist.