







- Positionen**
- Pos. 01: Dacheindeckung, Trapezbleche Munker M 100/275, t = 1,25 mm - Positivlage *
 - Pos. 02: Sparren Satteldach 1, b/h = 6,0/20,0 cm, e E 90 cm, C24
 - Pos. 03: Sparren Satteldach 2, b/h = 6,0/20,0 cm, e E 90 cm, C24
 - Pos. 04: Sparren Satteldach 2, b/h = 8,0/24,0 cm, e E 90 cm, C24
 - Pos. 05: Windrispenbänder, Strong-Tie BAN206050, S250GD mit 6x CNA 4,0x50 (gemäß den Hersteller)
 - Pos. 06: Holzpfeile, b/h = 12,0/20,0 cm, C24
 - Pos. 07: Holzpfeile, b/h = 12,0/20,0 cm, C24
 - Pos. 08: Holzstütze im OG, b/h = 12,0/12,0 cm, C24
 - Pos. 09: Holzstütze im OG, b/h = 14,0/14,0 cm, C24
 - Pos. 10: Holzschwelle/Holzpfeile, b/h = 12,0/12,0, 12,0/14,0, 12,0/18,0 cm, C24
 - Pos. 11: Stb.-Stütze im OG, b/h = 20,0/24,0 cm, C25/30
 - Pos. 12: Stb.-Ringanker im OG für Innenwände, b/h = 17,5/24,0 cm, C25/30 (ohne U-Schale)
 - Pos. 13: Stb.-Sturz im OG innerhalb des Ringankers, b/h = 17,5/24,0 cm, C25/30 (ohne U-Schale)
 - Pos. 14: Holztafel-Innenwand im OG, C24
 - Pos. 15: Aussteifende Innenwand im OG, t = 17,5 cm
 - Pos. 16: Holzfirstpfette, b/h = 12/20 cm, C24
 - Pos. 17: Stb.-Fertigteiltreppe, h = 18,0 cm, C30/37
 - Pos. 18: Stb.-Decke über EG, h = 20,0 cm, C25/30
 - Pos. 19: Deckengleicher Unterzug im EG für Innen- und Außenwände, C25/30
 - Pos. 20: Deckengleicher Unterzug im EG für Innenwände, b/h = 17,5/20,0 cm, C25/30
 - Pos. 21: Deckengleicher Unterzug im EG für Außenwände, b/h = 17,5/20,0 cm sowie b/h = 24,0/20,0 cm, C25/30
 - Pos. 22: Deckengleicher Unterzug im EG für Außenwände, b/h = 17,5/20,0 cm sowie b/h = 24,0/20,0 cm, C25/30
 - Pos. 23: KS-Flachsturz für Innen- und Außenwände im EG (Gemäß den Hersteller)
 - Pos. 24: Stb.-Unterzug im EG, b/h = 40,0/45,0 cm (einschl. 20,0 cm Decke), C25/30
 - Pos. 25: Stb.-Unterzug über Außenfenster, b/h = 17,5/70,0 cm (einschl. 20,0 cm Decke), C25/30
 - Pos. 26: Stb.-Sturz über Eingang, b/h = 17,5/50,0 cm, C25/30
 - Pos. 27: Stb.-Sturz über Raumöffnung, b/h = 17,5/50,0 cm, C25/30
 - Pos. 28: Stb.-Sturz über Außenfenster, b/h = 24,0/50,0 cm, C25/30
 - Pos. 29: Stb.-Randstütze, b/h = 24,0/24,0 cm, C25/30
 - Pos. 30: Stb.-Aussteifungsstütze, b/h = 24,0/30,0 cm, C25/30
 - Pos. 31: Stb.-Stütze, b/h = 24,0/40,0 cm, C25/30
 - Pos. 32: Nicht tragende KS-Innenwand, t = 11,5 & 17,5 cm, KS-12-2,0-Dübel
 - Pos. 33: KS-Innenwand, t = 17,5 cm, KS-12-2,0-Dübel
 - Pos. 34: KS-Innenwand, t = 24,0 cm, KS-12-2,0-Dübel
 - Pos. 35: KS-Außenwand, t = 17,5 cm, KS-12-2,0-Dübel
 - Pos. 36: KS-Außenwand, t = 24,0 cm, KS-12-2,0-Dübel
 - Pos. 37: Stb.-Fertigteil-Flachstürze für Innenwand (Durchreich), B/L/H = 17,5/301,0/24,0 cm
 - Pos. 38: Stb.-Sturz über Außenfenster, b/h = 17,5/50,0 cm, C25/30
 - Pos. 39: Stb.-Überzug über dem Eingang, b/h = 24,0/50,0 cm (einschl. 20,0 cm Decke), C25/30
 - Pos. 40: Holzfirstzange, b/h = 2x6,0/12,0 cm, C24
 - Pos. 41: Stb.-Sturz über innere Öffnung im EG, b/h = 17,5/70,0 cm, C25/30
- Gründung**
- Pos. F1: Stb.-Streifenfundament (Frostschürze), b/h = 50,0/80,0 cm (einschl. 25,0 cm Sohle & 20,0 cm Aufbau)
 - Pos. F2: Stb.-Bodenplatte, h = 25,0 cm, C25/30
 - Pos. F3: Rissbreitenachweis
- * Der endgültige Nachweis des Trapezblech inkl. der Aussteifung und aller Anschlüsse erfolgt durch die Lieferfirma!

- Anlagen**
- Brandschutznachweis
 - B1: Brandschutznachweis 17,5 cm KS-Innenwände im OG
 - Holzbaueinschlüsse
 - H1: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 + 04) an Holzpfeile (Pos. 06 + 07)
 - H2: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 - 04) an Holzschwelle/Holzpfeile (Pos. 10)
 - H3: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 - 04) an Holzpfeile (Pos. 06 + 07)
 - H4: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 - 04) an Holzpfeile (Pos. 06 + 07)
 - H5: Anschluss Firstzange an Dachsparren (Pos. 03)
 - H6: Anschluss Firstpfette (Pos. 06 + 07) an Holzstütze (Pos. 08 + 09)
 - H7: Anschluss Firstpfette (Pos. 07) an Stb.-Stütze (Pos. 09)
 - H8: Anschluss Holzstütze (Pos. 08 + 09) an Stb.-Decke (Pos. 18)
 - H9: Holzschwelle-/Holzpfeilverankerung (Pos. 10)
 - H10: Gerberverbinder (Pos. 06 + 07)
 - H11: Anschluss Holzfirstpfette (Pos. 16) mit 2x Holzfirstzange an Dachsparren (Pos. 04)
 - Durchstanznachweis
 - 3.1): Durchstanznachweis (Stb.-Decke über EG)
 - D1: Wandende
 - D2: Wandecke
 - D3: Randstütze
 - D4: Innenstütze
 - D5: Randstütze
 - 3.2): Durchstanznachweis (Stb.-Bodenplatte)
 - D6: Randstütze
 - D7: Innenstütze
 - D8: Randstütze
 - Verblendaufbau
 - V1: Verblendaufbau mit Konsolankern

LEGENDE		
		Wand, nichttragend
ANMERKUNGEN		
Achtung: Hinweise in der statischen Berechnung beachten. Insbesondere die Vorbemerkungen Seite 1-7. Angaben zu Baustoffen, Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk und Deckenverformungen.		
Mit Ausführung / Herstellung der Bauteile erklärt der Ausführende, dass er die Inhalte der statischen Berechnung gelesen und verstanden hat. Unstimmigkeiten sind umgehend ggf. schriftlich dem Aufsteller anzuzeigen.		
Wenn nicht anders angegeben, Stürze über Fenster- und Türöffnungen mit Fertigteilstützen gemäß Herstellerangaben ausbilden.		
Alle Maße sind am Bau zu prüfen und zu nehmen.		
i. A. Angelika Scheel		
Index	Datum	Änderung

Butzlaff Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE
Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

geprüft
Prof. Dr.-Ing. A. Scheel
Prüfungsinstitut f. Standsicherheit

SCHNITTE
Bauvorhaben
Neubau Kita Brande-Hörnerkirchen
Lindenstraße 25364 Brande-Hörnerkirchen
Bauherr
Amt Hörnerkirchen über Stadt Barmstedt
Am Markt 1
25355 Barmstedt

Maßstab		Positionsplan	
1:100		[cm,m]	
Datum	Gezeichnet	Nr.	Blatt
18.02.2026	lv	2533	P05

2533 PS_SCH - PL6005 PL 6005