



SCHEMA MANUELL BEDIENTBARE TÜR

BW 1,50 x 1,50 m

SCHEMA TREPPE

Unterläufigkeit

LEGENDE

Funktionsbereiche:

- Publikumsverkehr (Besucher / Eltern)
- Benutzerverkehr (Kinder)
- Arbeitsstätten (Kita-Mitarbeitende)
- Bereich ohne Relevanz für Barrierefreiheit

Bewegungs- bzw. Verkehrsflächen:

- Bewegungsfläche z.B. 1,50 x 1,50 m (DIN 18040)
- Durchgangsbreite von Verkehrsflächen Soll- / Ist-Maß (DIN 18040)

Symbole

Anforderungen werden erfüllt

- barrierefreier Zugang / Tür für Personen mit radgebundenen Hilfsmitteln (DIN 18040)
- barrierefreier Zugang / Tür für gehfähige Personen, LDB min. 90 cm (DIN 18040)
- barrierefreie Klingel-/Gegensprechanlage inkl. Positionsangabe
- barrierefreie Toilette (DIN 18040)
- barrierefreie Toilette für Kita-Kinder 3 - 6 Jahre
- visuell kontrastierende und/oder taktil erfassbare Gestaltung (DIN 18040)

Symbole eingeschränkt barrierefrei

- Zugang / Tür für Personen mit radgebundenen Hilfsmitteln, eingeschränkt barrierefrei

Zusatztext:

- FSA Türtechnik: Feststellanlage
- NR Notrufeinrichtung in barrierefreien Toiletten / Umkleiden
- A Abweichung Haupteingang Kita Klingelanlage, siehe Punkt 4.1.1
- A Abweichung barrierefreies Kita-WC, siehe Punkt 4.6.2
- A Abweichung Sitzhöhe Dusche für Kita-Kinder, siehe Punkt 4.6.1
- E Empfehlung: Türen mit Anforderung Feststellanlage, siehe Punkt 4.1.2
- K Kompensationsmaßnahme für Leibungstiefe > 26 cm, siehe Punkt 4.1.2

Symbole Brandschutz

- Alarmierung nach dem Zwei-Sinne-Prinzip (DIN 18040-1)
- barrierefreier Notausgang für mobilitätseingeschränkte Personen
- betrieblich organisatorische Maßnahme (Brandschutzordnung)

BARRIEREFREI-KONZEPT

KITA BRANDE-HÖRNERKIRCHEN

Hierbei handelt es sich um den Neubau einer Kindertagesstätte mit drei Krippen- und drei Elementargruppen.

Kindertagesstätten gelten gemäß § 50 LBO SH als öffentlich zugängliche Gebäude. Sie müssen daher in den allgemein für Besucher und Benutzer zugänglichen Bereichen barrierefrei sein.

Die in der Norm genannten Schutzziele werden mit der Zielgruppe "Kind" sowie der konkreten Altersstufe abgewogen und ggf. bei der Planung und Umsetzung angepasst.

Die Räumlichkeiten für die Mitarbeitenden (Kita-Erziehende) unterliegen dem Arbeitsrecht gemäß ASR V3a.2. Zum Zeitpunkt der Planung besteht kein individueller Bedarf für einzelne Mitarbeitende mit anerkannter Behinderung. Die Arbeitsbereiche wurden weitgehend barrierefrei geplant.

Ort, Datum: Bauherr:

Index	Datum	Änderung

Butzlaff Tewes GmbH

ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Barrierefreiheitskonzept Erdgeschoss

Bauvorhaben

Neubau Kita Brande-Hörnerkirchen

Lindenstraße 25364 Brande-Hörnerkirchen

Bauherr

Am Markt 1
25355 Barmstedt

Maßstab	Barrierefreiheit
1:100 [cm,m]	Bauantrag

Datum	Gezeichnet	Nr.	Blatt
24.10.2025	mpv/lv	2533	1.1

2533 BK_BA 1.1_EG - PL710 PL 710

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2025