Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	3-jährl.	bei Be-darf	
1	**0**	**0**	**0**	**Sicherheitsbeleuchtung**				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	**X**			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838		**X**		
2	**0**	**0**	**0**	**Beleuchtung**				
2	0	0	1	Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen	**X**			
2	0	0	2	Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen		**X**		Wartungswert s. EN 12464-1 bei starker Verschmutzung ggf. jährlich