Gebäudemanagement Paderborn

Offenes Verfahren: **Sanierung Stadthaus Paderborn**
Gewerk: **Raumluft- und Kältetechnik**
Vergabenummer: **6226**
Abgabefrist: **11.11.2026 um 08:00 Uhr**

Übersicht über die Beantwortung von Bieterfragen

Stand: 15.10.2026

Lfd. Nr.	Datum	Bezug auf Pos.	Frage	Antwort
1	15.10.26	1.8.160 Autokran	Iim Ausschreibungstext ist eine "Leistung bis ca. 5 to." angegeben. Muss der Autokran bei einer Ausladung von 40 Metern noch eine Leistung bis zu 5 to. ermöglichen?	Die RLT-Geräte wiegen max. ca. 400 kg. Zum hochziehen dieser Geräte auf das Dach / den Spitzboden muss ein ausreichend bemessener Kran angefragt werden. Der Kran muss nicht bei einer Ausladung von 40 m 5 Tonnen heben können, sondern max. 400 kg
