lfd. Nr.	Anlage	Stückzahl	Technische Spezifikation
1	Hauswassserfilter	2	Hauswasserfilter DN 80 Vs= 2,744 l/s Druck= 200 mbar
2	Abwasserhebeanlagen	1	Abwasserhebeanlage BT_A Typ: MD.15.1.4 Fördermenge: 2.93 l/s Förderhöhe: 6,5 mWs
3	Abwasserhebeanlagen	1	Abwasserhebeanlage BT_B Typ: MD.15.1.4 Fördermenge: 3,74 l/s Förderhöhe: 50 mWs
4	Abwasserhebeanlagen	1	Abwasserhebeanlage BT_C Typ: MD.15.1.4 Fördermenge: 2.15 l/s Förderhöhe: 6,5 mWs
5	Dachabläufe	6	Dachablauf BT_A DN 70 Qr = 0,34 l/s
6	Dachabläufe	6	Dachablauf BT_B DN 70 Qr = 0,2 l/s
7	Dachabläufe	6	Dachablauf BT_C DN 70 Qr = 0,2 l/s
8	Dachabläufe	4	Dachablauf BT_D DN 70 Qr = 0,3 l/s
9	Enthärtungsanlage	1	Enthärtungsanlage Vs=0.65l/s DN 32
10	WWB	1	WWB Frischwasserstation Mensa Vs= 1l/s DN 25
11	Ferttabscheider	1	Fettabscheider_Mensa NS 20 Qs= 3.96 l/s
12	Feuerlöscher	65	Pulverlöscher ABC 6kg bis 15 Löscheinheiten Prüfung nach DIN 14406-4
13	Löschwassereinspeisung	8	Einspeiseschränke Prüfung der Kupplungen (B und C) auf Verschmutzung, einschließlich Funktion und Dichtung prüfen
14	Löschwasserentnahme	24	Entnahmestelle für Löscheinrichtung Prüfung der Kupplungen (B und C) auf Verschmutzung, einschließlich Funktion und Dichtung prüfen
15	Trinkwassererwärmung	70	Durchlauferhitzer Prüfung auf Funktion, Dichtigkeit und Verkalkung
16			