arbeitsschutz schürmann

SiGe-Plan - Neubau Gesamtschule Nord+

Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co KG
Obere Königstraße 8, 34117 Kassel

Gefährdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Die Gefährdungsbeurteilung muss vor Beginn der Arbeiten erstellt werden und muss aktuell gehalten werden.

Unterweisung

Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muß bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muß an die Gefährdungsentwicklung angepaßt sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.

Erste Hilfe

Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind. Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen.

Persönliche Schutzausrüstung (STOP)-Prinzip

Der Unternehmer hat gemäß §2 der PSA-Benutzungsverordnung denVersicherten geeignete persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die Versicherten anzuhören. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schutzausrüstungen den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Verfügunggestellt werden.
Tragepflicht: Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe S3.
Bei Bedarf: Helm,Gehörschutz, Schutzbrille und Arbeitshandschuhe

Baustrom

Die Sicherheit beim Einsatz von Baustromverteilern hat oberste Priorität. Durch die Einhaltung der genannten Maßnahmen und regelmäßige Prüfungen können Risiken minimiert und Unfälle vermieden werden.
Prüfintervalle
Die genauen Prüfintervalle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Baustelle, den Umgebungsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften. Generell gilt:

Tägliche Prüfung: Funktionsprüfung der FI-Schalter durch Betätigung der Prüftaste.
Monatliche Prüfung: Prüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI/RCD) durch eine befähigte Person
Halbjährliche Prüfung: Detaillierte Prüfung durch eine Elektrofachkraft, inklusive Isolationsprüfung und Funktionsprüfung aller Schutzmaßnahmen.
Jährliche Prüfung: Prüfung durch eine Elektrofachkraft gemäß den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Geräteherstellers.
Dokumentation: Alle Prüfungen müssen sorgfältig dokumentiert werden.



Gewerk	Gefährdung	Lösung	Regelwerk	Ordnungsnummer	Bemerkung	Bestimmungen
Baustelleneinrichtung						
Baustelleneinrichtung	Allgemeinbeleuchtung	Baustellenbeleuchtung	DGUV, GM	21871, 22364, A 001, A 002, A 022, A 024, B 135, C 303, C 431, C 439, C 462, C 466, D 508, D 512		DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-601, DGUV Regel 101-602, DGUV Regel 101-603, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 103-602, DGUV Regel 109-606, DGUV Regel 109-607, DGUV Regel 114-016, DGUV Regel 114-610, DGUV Information 215-210, ASR A3.4
Baustelleneinrichtung	Allgemeinbeleuchtung	Beleuchtung in Gebäuden / Innenräumen	GM, DGUV	A 001, A 002, A 022, A 023, A 024, C 303, C 439, C 462, C 466, D 512, 12656, 12841, 22364		ArbStättV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-602, DGUV Information 215-211, ASR A3.4
Baustelleneinrichtung	Baumaschinen und Baugeräte	Vibrationsgedämpfte Arbeitsmittel	baua, DGUV, GM	A 002, A 067, C 303, C 364, D 501, D 512	veröffentlichung DGUV: "Schutz vor Hand-Arm-Vibration durch Substituieren und Isolieren" (https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/pdf/2011_067.pdf)	LärmVibrationsArbSchV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38
Baustelleneinrichtung	Baumaschinen und Baugeräte	Sachkundigenprüfung (Prüfung durch eine sachkundige oder zur Prüfung befähigte Person)		A 005, A 029, A 061, A 067, A 069, A 070, B 103, B 133, B 141, B 142, B 143, B 144, B 145, B 164, B 183, B 184, B 185, B 186, B 187, B 188, B 215, B 201, B 203, B 204, B 205, B 208, B 211, B 212, B 213, B 214, B 216, B 217, B 218, B 220, B 238, E 601, H 902, H 903, H 904, H 905	"Sachkundig ist, wer seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang erweitert hat.	BetrSichV, DGUV Regel 100-500, DGUV Regel 114-016, DGUV Grundsatz 309-010, DGUV Grundsatz 309-013, DGUV Grundsatz 312-906, DGUV Grundsatz 313-002, TRBS 1201, TRBS 1203
Baustelleneinrichtung	Baumaschinen und Baugeräte	Straßenbaumaschinen	GM	A 007, A 067, A 072, B 185, B 186, B 187, B 208, F 703		BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Vorschrift 79, DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.12, DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.13, DGUV Regel 101-003, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 112-190, DGUV Regel 112-194, DGUV Information 201-017, TRBS 1151, TRBS 2111, TRBS 2111 Teil 1, ASR A5.2, RSA und ASR A5.2, RSA 21, ArbMedVV, TRGS 517, TRGS 559, DGUV Information 213-720, DGUV Information 213-736
Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung	Tagesunterkünfte	BG Bau, GM	A 025, C 323, C 324, D 503		ArbStättV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 114-014 (zur Zeit in überarbeitung 9/2023), ASR A4.1, ASR A4.2, ASR A4.4
Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung	Gemeinschaftsunterkünfte	baua, GM	A 022, A 026, A 021, A 025, C 311, C 316		ArbStättV, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 205-001, BE Plan, LBO, Ortssatzung, ASR A2.2, ASR A4.1, ASR A4.2, ASR A4.4
Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung	Toiletten- und Waschseinrichtungen	BG Bau, GM	A 006, A 025, C 320, C 323, C 324, C 385, C 436, C 475, C 476, D 502, D 503	Prüfen ob Toiletten für Damen und Herren benötigt werden.	ArbStättV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, ASR A4.1
Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung	Energieversorgung	baua, BG Bau, GM	A 002, C 411, B 141, B 142, B 143, B 144, B 145, B 171, B 173, B 201, B 203, B 204, B 205, B 207, B 237, B 238, C 365, C 366, C 367, C 401, C 402, C 465, C 482	mobile Baukompressoren Baustromverteiler / Ersatzstromerzeuger/ Transformatoren	BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-601, DGUV Regel 101-602, DGUV Regel 101-603, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 109-606, DGUV Regel 109-607, DGUV Information 201-020, DGUV Information 201-052, DGUV Information 203-006, DGUV Information 203-017, DGUV Information 203-032, DGUV Information 203-072, TRBS 1201
Baustelleneinrichtung	Baustellenverkehr	Einweiser	baua, BGHM, BG Bau, GM	A 002, A 006, A 067, A 069, B 181, B 183, B 184, B 185, B 186, B 187, B 214, B 215, B 218, C 305, E 602, E 606	Unfallschwerpunkte im Verladebereich sind das Rangieren und Rückwärtsfahren von Lkw, das vorzeitige Losfahren von der Laderampe und das Be- und Entladen.	BetrSichV , DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Vorschrift 52, DGUV Vorschrift 71, DGUV Regel 112-989 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.12, DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.30, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-603, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 114-016, DGUV Regel 114-610, DGUV Information 212-016, DGUV Information 214-080, DGUV Grundsatz 308-001, A SR A 1.3, V DI 2700
Baustelleneinrichtung	Brandschutz	Handfeuerlöscher	BG Bau, GM, LUBW	A 001, A 002, A 006, A 021, A 022, A 025, A 063, A 064, A 065, A 068, A 071, B 188, C 411, C 425, C 439, C 464, C 477, C 482		DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 205-001, DGUV Information 205-025, DGUV Information 205-034, DGUV Information 205-039, ASR A2.2
Baustelleneinrichtung	Elektrische Betriebsmittel	Baustromverteiler, Stromwandler	GM	A 002, B 141, B 142, B 143, B 144, B 145, B 171, B 172, B 201, B 203, B 204, B 205, B 207, B 237, B 238, C 365, C 366, C 367, C 402, C 411, C 465		BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-601, DGUV Regel 101-602, DGUV Regel 101-603, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 109-606, DGUV Regel 109-607, DGUV Information 203-005, DGUV Information 203-006, DGUV Information 203-032, DGUV Information 203-071, TRBS 1201
Baustelleneinrichtung	Erste Hilfe / Notfallvorsorge	Erste Hilfe, Ersthelfer, Betriebssanitäter	GM	A 004, C 316, C 424, G 804	**Ausbildung:** Ersthelfer müssen eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. Diese Ausbildung w ird in der Regel von der Berufsgenossenschaft oder anderen zugelassenen Stellen angeboten. **Fortbildung:** Die Ausbildung muss regelmäßig aufgefrischt w erden, um das Wissen und die Fähigkeiten auf dem aktuellen Stand zu halten. **Anzahl:** Die erforderliche Anzahl der Ersthelfer richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten, der Art der Tätigkeiten und der Größe der Baustelle. Ein Verbandbuch ist ein wichtiger Bestandteil der Unfalldokumentation auf Baustellen. Es dient dazu, alle Erste-Hilfe-Leistungen, die im Zusammenhang mit einem A rbeitsunfall erbracht wurden, schriftlich festzuhalten.	BetrSichV , A rbStättV , DGUV V orschrift 1, DGUV V orschrift 38, DGUV Regel 100-001, DGUV Information 204-001, DGUV Information 204-006, DGUV Information 204-007, DGUV Information 204-010, DGUV Information 204-011, DGUV Information 204-021, DGUV Information 204-022, DGUV Information 204-030, DGUV Information 204-031, DGUV Information 204-037, DGUV Information 204-038, DGUV Information 204-041, DGUV Grundsatz 304-002, A SR A 4.3, BO
Baustelleneinrichtung	Erste Hilfe / Notfallvorsorge	Alarmplan, Flucht- und Rettungsplan	DGUV, GM	A 004, A 021, A 062, D 511	Brandschutzordnung aufstellen, Alarmplan sowie Flucht- und Rettungsplan erstellen.	ArbStättV, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 205-001, DGUV Information 205-033, ASR V3, ASR A1.3, ASR A2.2, ASR A2.3, ASR A4.3, DIN 14096
Baustelleneinrichtung	Erste Hilfe / Notfallvorsorge	Verbandskästen	GM	A 004, A 067	**Anzahl der Beschäftigten:** Je mehr Personen auf der Baustelle arbeiten, desto mehr Verbandskästen sind in der Regel erforderlich. **Art der Tätigkeiten:** Gefährliche Tätigkeiten, bei denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht, erfordern möglicherweise mehr Verbandskästen. **Größe der Baustelle:** Auf großen Baustellen sind in der Regel mehr Verbandskästen erforderlich als auf kleinen. **Anordnung der Arbeitsplätze:** Die Anordnung der Arbeitsplätze beeinflusst die Erreichbarkeit der Verbandskästen. Art der Verletzungen, die zu erwarten sind: Bei bestimmten Tätigkeiten können bestimmte Verletzungen häufiger auftreten, was die Zusammensetzung der Verbandkästen beeinflusst.	ArbStättV , DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 204-022, ASR A 4.3, DIN 13157:2021-11, DIN 13164:2022-02, DIN 13169:2021-11
Baustelleneinrichtung	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Arbeitsgerüst	GM	A 002, B 100, B 115, B 117, B 117-1, B 118, B 119, B 122, C 331, C 441, C 351, D 512, E 601		DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-198, DGUV Regel 112-199, DGUV Information 201-011, TRBS 1111, TRBS 2121 Teil 1, TRGS 500, ASR V3, DIN 4420-1, DIN EN 12810,
Baustelleneinrichtung	Kommunikation	Telefon (Erreichbarkeit sicherstellen)	GM	A 001, A 004, C 322, C 411	Funkverbindung überprüfen	DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 212-139
Baustelleneinrichtung	Lärm	Persönliche Schutzausrüstung	baua, DGUV, GM	10637, 12812, 12824, 17671, 21682, 22260 A 002, E 600, E 601, E 602, E 603, E 604, E 605, E 606, E 607, E 608, E 609, D 512		PSA-BV, PSA-Verordnung, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-198, DGUV Regel 112-199, DGUV Regel 112-201, DGUV Information 201-060, DGUV Information 203-060, DGUV Information 203-077, DGUV Information 209-002, DGUV Information 212-013, TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524
Baustelleneinrichtung	Lärm	Lärmarme Arbeitsverfahren	BG Bau, DGUV, GM	12352 A 001, A 002, A 030, D 512	Am Arbeitsplatz gilt der Grenzwert von 85 Dezibel (dB(A)) für die zulässige Tagesbelastung.	LärmVibrationsArbSchV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 209-023, TRLV, TRLV Lärm Teil 3, ASR A3.7, BO, Ortssatzung
Baustelleneinrichtung	Lärm	Arbeitsmedizinische Untersuchung	GM	A 001, A 002, A 004, D 512, D 513	Arbeitsmedizinische Regeln: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AMR/AMR.html	DGUV Vorschrift 1, ArbMedVV, ArbMedVV Anhang Teil 1 "Tätigkeiten mit Gefahrstoffen", ArbStättV, AMR
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Hautschutz	DGUV, GM	10134, 10373 A 001, A 002, A 004, D 505, D 505-1, D 512, D 504, E 605	weitere Informationen der DGUV auf der Internetseite des Sachgebietes: www.dguv.de/fb-psa	ArbMedVV, GefStoffV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 103-602, DGUV Regel 112-192, DGUV Regel 112-195, DGUV Regel 112-989 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Information 203-085, DGUV Information 209-022, DGUV Information 212-007, DGUV Information 212-017, TRGS 401, WINGIS, Hinweis Hautschutzplan
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Schutzhandschuhe	GM	A 001, A 002, D 512, E 604		BetrSichV, PSA-BV, PSA-Verordnung, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-195, TRGS 500
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Gehörschutz	BGHM, GM	A 001, A 002, A 006, A 030, D 500, D 512, D 513, B 183, B 186, B 184, B 187, B 203, B 204, B 206, B 207, B 208, B 234, B 236, B 252, B 253, B 254, B 255, B 256, B 257, B 258, B 259, B 263, B 264, B 265, B 260, B 269, B 273, B 274, C 300, C 302, C 304, C 305, C 315, C 317, C 364, C 365, C 367, C 372, C 383, C 401, C 423, C 432, C 433, C 434, C 435, C 436, C 437, C 438, C 439, C 441, C 442, C 465, C 466, E 609		ArbStättV, PSA-BV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-194, DGUV Information 212-024, TRBS 1111, TRLV Lärm Teil Allgemeines, TRLV Lärm Teil 1, TRLV Lärm Teil 3, ASR A1.3, ASR A3.7
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Fußschutz / Sicherheitsschuhe	BG Bau, DGUV, GM	A 002, B 238, C 305, C 316, C 335, C 371, C 383, D 512, E 600		ArbSchG, ArbStättV, PSA-BV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Information 212-515
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Schutzkleidung	BG Bau, GM	A 001, A 002, A 006, A 042, B 238, C 311, C 312, C 313, C 316, C 318, C 320, C 331, C 333, C 385, C 405, C 477, C 482, C 401, C 404, C 411, C 436, C 465, C 473, D 502, D 503, D 504, D 505, D 512, E 606		ArbSchG, ArbStättV, BetrSichV, PSA-BV, PSA-Verordnung, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 15, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-989 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Regel 101-004, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-603, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 103-003, DGUV Regel 103-004, DGUV Regel 103-011, DGUV Regel 103-013, DGUV Regel 103-602, DGUV Regel 112-191, DGUV Regel 112-195, DGUV Regel 114-016, DGUV Regel 114-610, DGUV Information 201-027, DGUV Information 201-028, DGUV Information 201-031, DGUV Information 201-035, DGUV Information 212-019 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Information 213-080, AM813:1, ASR A1.3, ASR A2.1, ASR V3, TROS, TRLV Lärm Teil 3, TRGS 500, TRGS 517, TRGS 519, TRGS 521, TRGS 522, TRGS 523, TRGS 524, TRGS 558, TRGS 528, TRGS 400
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Augen- und Gesichtsschutz	GM	A 001, A 002, A 004, D 504, D 512, E 607		DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 100-001, DGUV Regel 112-192, DGUV Regel 112-992 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023)
Baustelleneinrichtung	Persönliche Schutzausrüstung	Schutzhelm	GM	A 001, A 002, A 004, A 006, E 602, B 164, B 234, B 259, C 354, C 381, C 425, C 436, C 437, C 465, C 466, C 476, C 477, C 482, D 512		ArbSchG, ArbStättV, BetrSichV, PSA-BV, PSA-Verordnung, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-989 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Regel 112-193, TRGS 500
Baustelleneinrichtung	Schutzzaun	Schutzzaun für Bäume	baua, GM	A 026		LBO, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, Ortssatzung, Ortssatzung.
Baustelleneinrichtung	Schutzzaun	Bauzaun	baua, BGHM, GM	A 026, B 213, C 440, C 442	**Feste Verankerung:** Türen, Tore und Bauzäune müssen sicher und fest im Boden verankert sein, um Wind und anderen äußeren Einflüssen standzuhalten. **Regelmäßige Kontrolle:** Die Befestigungen sollten regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden, insbesondere nach starken Winden oder Regenfällen.	DGUV V orschrift 1, DGUV V orschrift 38, DGUV Regel 101-038, DGUV Information 208-022, A SR A 1.7, A SR A 1.8
Beton- und Stahlbetonarbeiten						
Beton- und Stahlbetonarbeiten	Schalarbeiten	Persönliche Schutzausrüstung	BG Bau, DGUV, GM	10637, 12812, 12824, 17671, 21682, 22260 A 002, E 600, E 601, E 602, E 603, E 604, E 605, E 606, E 607, E 608, E 609, D 512	"Nur mit Rettungskonzept: Arbeiten mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz"	PSA-BV, PSA-Verordnung, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-198, DGUV Regel 112-199, DGUV Regel 112-201, DGUV Information 201-060, DGUV Information 203-060, DGUV Information 203-077, DGUV Information 209-002, DGUV Information 212-013, TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524
Dränarbeiten						
Dränarbeiten	Ausrüstung von Erdbaumaschinen	Grabenverbau	GM	A 002, A 026, A 067, B 163, B 181, B 182, B 183, B 184, B 186, B 187, B 161, B 189, B 213, C 440, C 461, C 462, C 467, C 468, C 469, C 470, C 472, C 474, H 906	Baugruben und Gräben dürfen bis max. 1,25 m Tiefe ohne Sicherung mit senkrechten Wänden hergestellt werden, sofern keine Gegebenheiten oder Einflüsse (insbesondere Bodenbeschaffenheit, Geländeneigung, Auflasten) vorliegen, die die Standsicherheit beeinträchtigen.	DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 101-003, DGUV Regel 114-016, DGUV Information 201-020, DIN 4124, DIN 4123
Dränarbeiten	Gräben	Gräben allgemein	BG Bau, GM	A 002, A 008, A 026, A 067, B 100, B 113, B 163, B 181, B 189, B 213, B 215, B 216, B 217, B 259, C 411, C 440, C 461, C 463, C 467, C 468, C 469, C 470, C 472, C 473, C 477, C 482, H 906	genaue Unterscheidung der Maßnahmen entsprechend der Grabentiefe siehe: BG BAU Baustein C 469 "Geböschte Baugruben und geböschte Gräben" DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten § 5 (3): "Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Bauarbeiten von weisungsbefugten und fachkundigen Vorgesetzten geleitet werden. Diese Vorgesetzten müssen gewährleisten, dass bei der Durchführung der Bauarbeiten die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden und die Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Versicherten minimiert werden."	ArbStättV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 114-016, DGUV Information 201-020, DGUV Information 201-052, ASR A2.1, ASR A5.2, RSA 21, DIN 4123, DIN 4124
Dränarbeiten	Gräben	Aushub für Unterfangungen bis 1,25 m Tiefe	GM	A 002, B 161, B 134, C 411, C 472, C 467, C 468, C 469		DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-038, DGUV Information 201-052, DGUV Regel 101-604, DIN 4123, ASR A1.8, ASR A2.1
Dränarbeiten	Gräben	Aushub für Unterfangungen mit mehr als 1,25 m Tiefe	GM	A 002, B 183, B 184, B 161, B 189, B 134, C 411, C 461, C 467, C 468, C 469, C 470, C 472		DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-038, DGUV Regel 101-604, DGUV Information 201-052, DIN 4123, ASR A1.8, ASR A2.1
Dränarbeiten	Verkehrswege an Baugruben und Gräben	Lastfreie Schutzstreifen	baua, GM, BG Bau	A 002, A 026, B 181, B 189, B 213, B 215, B 216, B 217, C 431, C 461, C 469, C 470, C 472		BetrSichV, ArbStättV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 114-016, DGUV Information 203-017, DIN 4124, DIN 4123
Dränarbeiten	Vorbereitung und Einsatz von Erdbaumaschinen	Anschlagpunkte an Lasten	GM	A 002, B 103, B 104, B 120, B 134, B 148, B 163, B 212, C 303, C 305, C 334, C 360, C 362, C 405, C 436, C 437, C 442, C 474		DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Vorschrift 52, DGUV Regel 100-500, DGUV Regel 109-005, DGUV Regel 109-006, DGUV Regel 101-001
Dränarbeiten	Vorbereitung und Einsatz von Erdbaumaschinen	Einweiser	BG Bau, GM, LUBW	A 002, A 006, A 067, A 069, B 181, B 183, B 184, B 185, B 186, B 187, B 214, B 215, B 218, C 305, E 602, E 606	Unfallschwerpunkte im Verladebereich sind das Rangieren und Rückwärtsfahren von Lkw, das vorzeitige Losfahren von der Laderampe und das Be- und Entladen.	BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Vorschrift 52, DGUV Vorschrift 71, DGUV Regel 112-989 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.12, DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.30, DGUV Regel 101-008, DGUV Regel 101-603, DGUV Regel 101-604, DGUV Regel 114-016, DGUV Regel 114-610, DGUV Information 212-016, DGUV Information 214-080, DGUV Grundsatz 308-001, ASR A1.3, VDI 2700
Klimatische Bedingungen						
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Kälte	Geeignete Schutzkleidung tragen	GM, BG Bau	A 002, E 606, Infoblatt 3 / August 2017	Schutzkleidung entsprechend der Gefährdung unter Beachtung der Herstellerinformation (Gebrauchsanleitung) auswählen.	PSA-BV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 112-989 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), DGUV Information 212-013, DGUV Information 212-016, DGUV Information 212-019 (zur Zeit in Überarbeitung, 09/2023), ASR V3, ASR A1.3, TRGS 401
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Kälte	Aufwärmzeiten vorsehen	DGUV, GM	A 002, D 505, D 512	Aufwärmzeiten beachten: nach DIN 33403-5 (Arbeiten in Räumen) empfohlene Kälteexpositions- und Aufwärmzeiten möglichst einhalten.	ArbSchG, JArbSchG, ArbStättV, ArbMedVV, ASR V3, ASR A3.5, ASR A4.1, ASR A4.2, DIN 33403-5, DIN EN ISO 15743
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Kälte	Warme Getränke zu sich nehmen	GM	D 505, D 512		
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Kälte	Unterweisung der Beschäftigten	DGUV, GM	12788, 12824, A 001, A 002, A 003, A 004, A 006, A 021, A 030	Beschäftige sind über die Risiken ihrer Arbeitstätigkeit aufzuklären und "während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen", heißt es in Paragraf zwölf des Arbeitsschutzgesetzes.	ArbSchG, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Grundsatz 309-003, DGUV Grundsatz 312-190, DGUV Information 211-005, ASR V3, ASR A2.2, ASR A2.3
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Hitze	Baumaschinen mit Klimaanlage verwenden	GM	C 478, D 505		DGUV Regel 101-604
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Hitze	Anpassung der Arbeitszeiten	GM, bmas, baua	A 002, A 008, A 025, A 030, C 431, C 464, D 500, D 501, D 505, D 506, D 507, D 511, D 513, D 514, G 807		ArbSchG, ArbZG, JArbSchG, MuSchG, ASR V3
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Hitze	Reduzierung der Arbeitsanforderungen	GM	A 002, D 506, D 507, D 508		ArbMedVV, ArbSchG, JArbSchG, JArbSchG - § 22, MuSchG, ASR V3
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Hitze	Ausreichende Flüssigkeitszufuhr	GM	D 505, D 509		ArbMedVV, DGUV Information 215-510
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch Hitze	Unterweisung der Beschäftigten	DGUV, GM	12788, 12824, A 001, A 002, A 003, A 004, A 006, A 021, A 030	Beschäftige sind über die Risiken ihrer Arbeitstätigkeit aufzuklären und "während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen", heißt es in Paragraf zwölf des Arbeitsschutzgesetzes. Die Unterweisungen sofort bei der Einstellung.	ArbSchG, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Grundsatz 309-003, DGUV Grundsatz 312-190, DGUV Information 211-005, ASR V3, ASR A2.2, ASR A2.3
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch UV Strahlung	Unterweisung der Beschäftigten	DGUV, GM	12788, 12824, A 001, A 002, A 003, A 004, A 006, A 021, A 030	Beschäftige sind über die Risiken ihrer Arbeitstätigkeit aufzuklären und "während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen", heißt es in Paragraf zwölf des Arbeitsschutzgesetzes. Die Unterweisungen sofort bei der Einstellung.	ArbSchG, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Grundsatz 309-003, DGUV Grundsatz 312-190, DGUV Information 211-005, ASR V3, ASR A2.2, ASR A2.3
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch UV Strahlung	Unterweisung zur Ersten Hilfe	DGUV, GM	10852, 12804, 12836, A 004, A 005		DGUV Regel 100-001, DGUV Information 204-001, DGUV Information 204-006, DGUV Information 204-007, DGUV Information 204-010, DGUV Information 204-011, DGUV Information 204-021, DGUV Information 204-022, DGUV Information 204-031, DGUV Information 204-036, DGUV Information 204-037, DGUV Information 204-038, DGUV Information 204-041, ASR A4.3, ASR V3
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch UV Strahlung	Körperbedeckende Arbeitskleidung	GM	C 401, D 502, D 503, D 504, D 505, D 505-1, D 512, E 605, E 606	Der Arbeitnehmer hat die Pflicht, die vorgesehene Schutzkleidung auch tatsächlich vollständig zu tragen. (§ 15 Abs. 2 ArbSchG)	ArbSchG
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch UV Strahlung	Sonnenschutzbrille tragen	BG Bau, DGUV, GM	22383, E 607	Broschüre der BG BAU "Sonnenschutz auf dem Bau - Infos und Tipps rund um das Thema Sonnenschutz" (https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Broschuere_Flyer/2019_03_11_Sonnenschutz_A5_V.9.pdf) Etiketten wie "UV400" oder "100 Prozent UV-Schutz	DGUV Regel 112-192, DGUV Information 203-085
Klimatische Bedingungen	Gefährdung durch UV Strahlung	Sonnenschutz	BG Bau, DGUV, GM	10134, 17697, 22383, D 505, D 505-1, E 605, E 607	Broschüre der BG BAU "Sonnenschutz auf dem Bau - Infos und Tipps rund um das Thema Sonnenschutz" (https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Broschuere_Flyer/2019_03_11_Sonnenschutz_A5_V.9.pdf)	DGUV Information 203-085, DGUV Information 212-017
Anstrich-, Tapezier-, Rollladen- und Verglasungsarbeiten						
Anstrich-, Tapezier-, Rollladen- und Verglasungsarbeiten	Bodenöffnungen, Wandöffnungen, Treppenläufe	Seitenschutz	baua, DGUV, GM	A 002, A 026, A 027, B 100, B 100-1, B 100-2, B 101, B 104, B 105, B 107, B 111, B 113, B 114, B 115, B 117, B 118, B 119, B 120, B 121, B 122, B 123, B 134, B 134-2, B 135, B 136, B 147, B 189, C 300, C 303, C 305, C 341, C 342, C 345, C 346, C 351, C 354, C 357, C 360, C 361, C 362, C 366, C 442, C 461, C 469, C 470		ArbStättV, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Grundsatz 301-004, DGUV Information 201-011, DGUV Information 201-023, ASR A1.8, ASR A2.1, DIN 4420-1, DIN EN 12810, DIN EN 12811-1, DIN 18459, BE Plan, Ortssatzung, Hinweis Vertrag
Anstrich-, Tapezier-, Rollladen- und Verglasungsarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung	baua, DGUV, GM	A 016, A 002, 21357, 21367, 21384		ArbSchG, ArbStättV, BaustellV, BetrSichV, BioStoffV, GefStoffV, SprengTR 310, RAB 31, DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 101-