# Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

| Leistungs-kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-jährl. | 3-jährl. | bei Be-darf | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **0** | **0** | **0** | **Sicherheitsbeleuchtung** | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100 | **X** | | | bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838 | | **X** | | |
| **2** | **0** | **0** | **0** | **Beleuchtung** | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen | **X** | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen | | **X** | | Wartungswert s. EN 12464-1<br>bei starker Verschmutzung ggf. jährlich |