Arbeitskarte für KG 456 Brandmeldeanlagen

Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
		1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
1 000	Brandmeldeanlage							
1 001	Brandmeldeanlage auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0833-1, 0833-2 und DIN 14675		X					
1 002	Begehung der Anlage -Sichtprüfung -Prüfung auf Änderung der Raumnutzung -Überprüfung des Freiraums um den Melder -Überprüfung auf ordnungsgemäße Befestigung				X			
1 003	Überwachung der äußeren Verbindungen		X					
1 004	Prüfung Signalgeber				X			
1 005	Prüfung der Anzeige, und Bestätigungseinrichtungen		X					
1 006	Prüfung der Schalteinrichtungen		X					
1 007	Prüfung der Ansteuereinrichtungen				X			
1 008	Prüfung der Alarmierungseinrichtungen				X			
1 009	Prüfung der Energieversorgung -Netzausfall -Belastungsprüfung -Funktion Batterieausfall -Batterieladespannung		X					
1 010	Prüfung Störungsweiterleitung		X					
1 011	Auslösung aller zerstörungsfrei prüfbaren Melder inkl. Anzeige				X			
1 012	Überwachung der äußeren Verbindungen, die nur Melder enthalten, die nicht zerstörungsfrei prüfbar sind				X			
1 013	Prüfung der Ansteuereinrichtungen in Verbindung mit Steuereinrichtungen				X			
1 014	Pflege der Anlagenteile				X			
1 015	Justieren, Neueinstellen und Abgleichen der Anlagenteile				X			
1 016	Prüfung Alarmzähler		X					
1 017	Prüfung Meldewege/Übertragungswege		X					
1 018	Überprüfung Laufkarten auf Aktualität				X			
1 019	Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen				X			
1 020	Prüfung der Melder auf ordnungsgemäße Befestigung				X			